

по адресу:

г. Яровое, ул. Алтайская дом № 15

АКТ

общего (весенний) осмотра дома
« 19 » 05 2021 г.

Гл. инженер ООО «УК Яровое»



В.Г.Куликов

Эксплуатирующая организация	Общие сведения по дому			
	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала
ООО «УК Яровое»	2011 г. – капитальный ремонт по ФЗ № 185 1949,	деревянные	2	нет

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Шумейко О.В., инженера по ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния. Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Отмостка	Состояние удовлетворительное.		
Цоколь	Состояние удовлетворительное (выполнена отделка бетонной плиткой)		
Стены наружные	Состояние удовлетворительное (выполнена отделка металлическим сайдингом) Отсутствуют отчёты от водосточных труб.		
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.		текущий ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное.		
Подъезды	Состояние удовлетворительное		
Крыша	Состояние удовлетворительное.		
Система отопления	Чердачная разводка - состояние удовлетворительное (работоспособная)		капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)		капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)		капитальный ремонт
Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная)		капитальный ремонт
Групповые приборы учёта	Система отопления – прибор учёта установлен		

тепла, холодной и горячей воды	Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС–прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) I. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 129 от 18.04.2016 г.)	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии: инженер по ЭЖФ



Шумейко О.В.

инженер по ЭЖФ



Комов К.А.